ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A2978068EC2F144DC5FD813DA1CF98FD1C1857E
Владелец: Язвинская Зоя Михайловна
Действителен: с 06.12.2021 до 06.03.2023

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ростовская область
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»

Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 45 а, тел. 2666192/факс 2690958
Фактический адрес : 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 45 а, тел./факс 2666192 ;
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 217/60, тел./факс 2645411
e-mail : detsad235@gmail.com

исх. № 90
16.12.2021 г.

ПЛАН РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

(корпус 1, пр. Чехова 45а)

О сроках исполнения Предписания № 1-544/1 от 30.11.2021 г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ № 235 и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30 ноября 2021 г.

№ п п	вид нарушения	пункт и наименование НА	срок устранения	ответственный
1	На объекте защиты допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации с ежегодным проведением испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п.54 ППР 1479	04.07.2022	Заведующий З.М. Язвинская
2	На объекте защиты в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности п.4.3.5 СП 1.13130.2020 и п.118.13330.2012 не предусмотрены ограждения лестничного марша высотой не менее 1,2 м с просветами вертикальных элементов не более 0,1 м	ч.4 ст. 53 123-ФЗ от 22.07.2008	04.07.2022	Заведующий З.М. Язвинская
3	На объекте защиты руководителем организации не обеспечено наличие на всех противопожарных дверях	п. 24 ППР 1479	04.07.2022	Заведующий З.М. Язвинская

	приспособлений для самозакрывания			
4	На объекте защиты в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует регламент технического обслуживания эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности	п. 54 ППР 1479	04.07.2022	Заведующий З.М. Язвинская
5	На объекте защиты на участках путей эвакуации для декоративной отделки стен допускается применение горючего материала (сертификат соответствия не представлен)	ч.6 ст 89 134-ФЗ п.25 ППР 1479	04.07.2022	Заведующий З.М. Язвинская

При отсутствии финансирования возможно изменение сроков устранения предписаний.

Заведующий МБДОУ № 235 З.М. Язвинская